



Размещено, КНМ 72220061000200929657 от 22.09.2021
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

625048 Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72 телефон:
8(3452)590-564, E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» отделение надзорной
деятельности и профилактической работы по Упоровскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

627180, Российская Федерация, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Первомайская,
д. 36
телефон: 8(3452)590-600, E-mail: ond-uporovo@72.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МАОУ Пятковская СОШ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя Главного государственного инспектора по Заводоуковскому
городскому округу, Упоровскому, Юргинскому муниципальным районам, заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области
Кобылкина Алексея Николаевича, №8 от «22» февраля 2022 года
в период с «01» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора по Заводоуковскому городскому округу,
Упоровскому, Юргинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Упоровскому муниципальному району

отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области — Пахомовым Александром Владимировичем;

Государственным инспектором Упоровского муниципального района по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Заводоуковскому городскому округу отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области — Полковым Дмитрием Александровичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: *ответственный по ПБ приказ №128/1 от 07.09.2021г. «О назначении лица ответственного за пожарную безопасность» заведующая хозяйством Новикова Татьяна Николаевна*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
с. Пятково, ул. Вишнякова, 23.				
1.	Обеспечить помещение складского назначения противопожарной перегородкой от путей эвакуации (2 этаж).	п.5.1.2, ст. 5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.	01.10.2022	
2.	Обеспечить помещение архива от путей эвакуации противопожарной перегородкой 1-го типа.	п.5.1.2, ст. 5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.10.2022	

		<p>планировочным и конструктивным решениям»</p> <p>Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.</p>		
3.	<p>Обеспечить наличие таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности в архивном помещении.</p>	<p>ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p> <p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	01.10.2022	
4.	<p>Обеспечить наличие таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении электроцитовой.</p>	<p>ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479.</p>	01.10.2022	

		<p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>		
5.	<p>Обеспечить помещение электрощитовой от путей эвакуации противопожарной перегородкой 1-го типа.</p>	<p>ст.ст. 4, 88, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	01.10.2022	
6.	<p>Не допускать хранение горючих материалов в подвальном помещении.</p>	<p>п.п. «б», п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>	01.10.2022	

7.	Не допускать размещение рабочих мест в подвальном помещении.	<p>п.п. «б», п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p> <p>На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.</p>	01.10.2022	
----	--	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор, Речкина Н.В.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
 (представителя))



Заместитель главного государственного инспектора по Заводоуковскому городскому округу, Упоровскому, Юргинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Упоровскому муниципальному району ОНД и ПР «Заводоуковский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области, старший лейтенант внутренней службы Пахомов А. В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.